

## **Fachtechnische Stellungnahme des Bunkerabbruchs Braunschweiger Straße in Bezug auf Lärm - unter Berücksichtigung der Bürgerversammlung vom 24.06.2013**

Die fachtechnische Stellungnahme des Ingenieurbüros Peter Gerlach zum Bunkerabbruch Braunschweiger Straße 17-19 wurde durch uns geprüft. Die belasteten Immissionsorte befinden sich in einem reinen Wohngebiet, so dass der Immissionsrichtwert zur Tageszeit 50 dB(A) beträgt. Bei den im Gutachten beschriebenen Bautätigkeiten wäre dieser Immissionsrichtwert bereits nach 10 min ausgeschöpft.

Bei Einhaltung des Standes der Technik bestehen gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, Geräuschimmissionen“ keine Bedenken gegen den Abbruch. Es ist darauf zu achten, dass die Baumaschinen dem Stand der Lärminderungstechnik entsprechen und ggf. Tageszeiten ausgewählt werden (Mittagsruhe), in denen besonders laute Baumaschinen nicht betrieben werden.

Auf der Bürgerversammlung zur Gutachtenbesprechung am 24.06.2013 wurden gemeinsam mit den Anwohnern und der Bürgerinitiative folgende Betriebszeiten festgelegt:

**Montag bis Donnerstag** von 7:30 Uhr bis 17:30 Uhr mit einer halben Stunde Mittagsruhe

**Freitag** von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr

**Samstag** ist Ruhetag

Erstellt von der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen am 26.06.2013